

**COMUNICAT  
DE PRESĂ**

Biroul de presă

T +40 372 115 694  
F +40 372-87.33.42  
presa.ro@enel.com

[e-distributie.com](http://e-distributie.com)

**COMUNICAT DE PRESĂ**

**Timișoara, 16 decembrie 2018** - Din cauza condițiilor meteo deosebite (cod portocaliu și galben de ninsori, viscol în rafale de vânt puternic), au fost afectate rețelele electrice din raza de activitate a societății E-Distribuție Banat. Printre cauzele care au dus la această situație se numără copaci ruși sub greutatea zăpezii depuse, căzuți peste liniile de înaltă și medie tensiune, izolatori spărți, conductoare contorsionate.

La nivelul E-Distribuție Banat, începând cu ora 8.00, a fost declarată stare de criză, conform procedurilor interne aflate în vigoare.

În data de 16 decembrie, la ora 14.00, situația era următoarea:

- În regiunea Banat sunt nefuncționale **8 linii electrice de înaltă tensiune**: L110 kV Lugoj-Făget, L110 kV Iaz-Nădrag, L110 kV Bocșa-Câlnic, L110 kV Reșița-ICMR (circuit 2), L110 kV Timișoara-Buziaș, L110 kV Vârfuri-Sebiș, L110Kv Iaz-Oțelu Roșu, L110 Lipova-CFR Varadia. Totodată sunt nefuncționale stațiile de transformare 110kV/MT Lugoj, Buziaș, Făget, Nădrag, IURT Lugoj, CFR Lugoj (preluat consumul pe alte linii de medie tensiune), Sebiș.
- în județul **Timiș** erau nealimentate 59 de linii electrice aeriene de medie tensiune parțial, fiind afectate 63 de localități, printre care: Timișoara, Dumbrăvița, Biled, Ghiroda, Lugoj, Cheveresu Mare, Bethausen, Dumbrava, Făget, Găvojdia, Mașloc, Orțișoara, Recaș.
- în județul **Caraș Severin** erau nealimentate 39 de linii electrice aeriene de medie tensiune parțial, fiind afectate 53 de localități, printre care Reșița, Băile Herculane, Caransebeș, Oțelu Roșu, Bocșa, Dognecea, Fârliug.
- în județul **Arad** erau nealimentate 27 de linii electrice aeriene de medie tensiune parțial, fiind afectate 46 de localități, printre care Chișineu Criș, Lipova, Ineu, Sebiș, Brazii, Craiva, Gurahonț.
- în județul **Hunedoara** erau nealimentate 25 de linii electrice aeriene de medie tensiune parțial, fiind afectate 27 de localități, printre care Petroșani, Orăștie, Hațeg, Uricani, Gurasada, Iliă, Zam.

În teren se află 80 de echipe de intervenție ale E-Distribuție Banat și ale contractorilor care intervin de sâmbătă și vor continua să lucreze pentru restabilirea în cel mai scurt timp posibil a alimentării cu energie electrică a consumatorilor.

Intervențiile sunt îngreunate de condițiile meteo severe, de circulația rutieră dificilă și de necesitatea îndepărtării crengilor și a copacilor ruși. Colaborăm cu autoritățile locale, cu care păstrăm un contact permanent și care sprijină intervenția echipelor E-Distribuție.

Având în vedere situația menționată, la nivelul E-Distribuție Banat s-a luat decizia de a renunța la lucrările programate în următoarea perioadă pentru a interveni și a remedia defecțiunile înregistrate în zonă.